



## DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTENTS

## DISEASE

Vo. Bc

GERGIO ANTONIO LERNANDEZ

M.P. 0820282066ATL INGEGNERO CIVIL

Jefe de Redes

RECEIVED

**ALLAN**  
Director, Training

APR 08 2009

Gerente General

## NOTAS:

- Redes de polietileno y acero construidas según Norma Técnica Colombiana NTC 3728

\* Tubería de polietileno de fabricación Extrucol, de media densidad, pegado por termo-fusion en diámetros de 1/2"IPS, 3/4"IPS, 1"IPS, 2"IPS; pegados con socket; 3"IPS, 4"IPS, 6"IPS, 8IPS y 10IPS pegados a tope.

Excavacion promedio:  
 Tuberia troncal milimetrica(315mm)=1.20mt  
 Tuberia troncal de polietileno(1",2",3",4",5",6",8")=  
 Tuberia anillo de polietileno(3/4" y 1/2") = 0.70 mt:

\* La localización dentro del municipio, de la zona desplegada en el presente plano, se puede consultar en el plano general de localización del proyecto

## CONVENCIONES

[illegible]

## UNIDADES CONSTRUCTIVA

FLAVORÓ

AREA DE CARTOGRAFIA

ESCM A

1 : 250

## PLANO

34 DE 159

FECMA

ENERO/2020