



Aviso No. 0017-2021

**EL Secretario de Planeación Municipal**

**INFORMA A TERCEROS INTERESADOS**

Que el (la) señor (a ) VICTOR HUGO ESPAÑA, Gerente de Restaurante La Merced, radicó solicitud de Licencia de Intervención de Espacio Público No. 0017, en la modalidad de CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN, MODIFICACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES Y REDES PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y DE TELECOMUNICACIONES, instalación de poste y traslado de transformadoren la siguiente direccion: Carrera 36 No. 12-14

Esta solicitud fue radicada formalmente bajo el No 0017 del día 05 de abril de 2021, en la que se especifica:

Instalación de poste de energía para traslado de transformador 45kva existente, la ampliación de la red en baja tension se realizara desde la caja de baja tensión existentem de manera subterránea de tal manera que se evite adicionar Ineas aéreas a lo existente, en una logitud de 30 mts, y un ancho 0.40mts, dos cjas de inspección de 1.00 mt x 1.00 mt.

Que en virtud de lo anterior y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa a todo aquel que tenga interés jurídico, que podrá hacerse parte en el trámite administrativo y presentar objeciones y/u observaciones escritas a la solicitud de licencia de intervención de espacio público No. 0017 del 05 de abril del 2021, hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud, en la Secretaría de Planeación Municipal C.A.M. Anganoy Barrio Los Rosales del Municipio de Pasto.

Dado en Pasto a los quince (15) días del mes de abril de 2021

Se publica a los quince (15) días del mes de abril de 2021

  
GERMAN ORTEGA GOMEZ  
Secretario de Planeación Municipal

Revisó:   
Arq. Enrique Riascos V.  
Subsecretario de Ordenamiento Territorial



Alcaldía de Pasto - NIT: 891280000-3

Sitio web: [www.pasto.gov.co](http://www.pasto.gov.co) - Correo: [contactenos@pasto.gov.co](mailto:contactenos@pasto.gov.co)

Teléfono: +57(2) 7244326, Conmutador Principal: +57(2) 7244326 - Ext: 1001

CAM Anganoy los Rosales II